



NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		REVISÕES	
1 - O LANÇAMENTO FOI PREVISTO NA REDE EXISTENTE E DEVERÁ SER AVALIADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CADASTRAIS A REDE EXISTENTE DEVERÁ TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 80 cm E UMA DECLIVIDADE DE 0,02 m/m;		P.011701-10006-3-DE-DE-001/N030100-D-100031-PLANTA GERAL - DRENAGEM PLUVIAL		T.E. (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO	
2 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;		P.011701-10006-3-DE-DE-002/N030100-D-100032-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 01/03		(C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO	
3 - PROJETOS TIPO PADRÃO SUDECAP, EXCETO A MURETA DE PROTEÇÃO;		P.011701-10006-3-DE-DE-003/N030100-D-100033-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 02/03		(E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	
4 - POR FALTA DE DADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, NO LOCAL DO ACESSO A GARAGEM DEVERÁ SER DEIXADO ABERTURA NA MURETA E SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL. ESSES DISPOSITIVOS DEVERÃO SER AJUSTADOS EM CAMPO;		P.011701-10006-3-DE-DE-004/N030100-D-100034-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO - 03/03		(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO	
5 - A BOCA DE LOBO DEVERÁ SER AJUSTADA EM CAMPO EM FUNÇÃO DA NOTA 3.					

