



NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA																	
<p>1 – O LANÇAMENTO FOI PREVISTO NA REDE EXISTENTE E DEVERÁ SER AVALIADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CADASTRAIS A REDE EXISTENTE DEVERÁ TER UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 80 cm E UMA DECLIVIDADE DE 0,02 m/m;</p> <p>2 – DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;</p> <p>3 – PROJETOS TIPO PADRÃO SUDECAP, EXCETO A MURETA DE PROTEÇÃO;</p> <p>4 – POR FALTA DE DADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, NO LOCAL DO ACESSO A GARAGEM DEVERÁ SER DEIXADO ABERTURA NA MURETA E SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, ESSES DISPOSITIVOS DEVERÃO SER AJUSTADOS EM CAMPO;</p> <p>5 – A BOCA DE LOBO DEVERÁ SER AJUSTADA EM CAMPO EM FUNÇÃO DA NOTA 3.</p>		P.011701-10006-3-DE-DE-001/N030100-D-100031-PLANTA GERAL – DRENAGEM PLUVIAL																	
		P.011701-10006-3-DE-DE-002/N030100-D-100032-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO – 01/03																	
		P.011701-10006-3-DE-DE-003/N030100-D-100033-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO – 02/03																	
		P.011701-10006-3-DE-DE-004/N030100-D-100034-PLANTA, PERFIL E PROJETO TIPO – 03/03																	